

Christian Borges

De: "Cord. Licitação-Ministerio Publico BA" <licitacao@mp.ba.gov.br>
Data: quarta-feira, 29 de março de 2017 16:00
Para: <mconstrutoraoliveira@hotmail.com>
Assunto: Resposta pedido Esclarecimento PE 07/2017

Prezados, segue as respostas após consulta feita a Unidade de Manutenção Predial do MPBA:

1- Este é o forro de fibra mineral branca biossolúvel derivada de calcário?

Não, fibra de vidro e poliéster

2- Nas medidas de 1250 x 625 mm / 625 x 625 mm ?

Não , as dimensões são 1220,00x1220,00mm

Atenciosamente,

Christian Heberth S. Borges
Assistente Téc. Adm./Pregoeiro
Membro da Comissão Permanente de Licitação
Coordenação de Licitação
Ministério Público do Estado da Bahia

Tel: (71) 3103-0113
(Ramais) 0561 / 0112 / 0114 / 0225

From: [M.C Construtora Oliveira](#)
Sent: Wednesday, March 29, 2017 10:20 AM
To: [Cord. Licitação-Ministerio Publico BA](#)
Subject: Re: Esclarecimento

Bom dia

Obrigada.



Nalva de Oliveira
mconstrutoraoliveira@hotmail.com (63)98441-1004/3216-2134

M.C Construtora

De: Cord. Licitação-Ministerio Publico BA <licitacao@mp.ba.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 29 de março de 2017 12:33:55
Para: M.C Construtora Oliveira
Assunto: Re: Esclarecimento

Senhor, o seu pedido de esclarecimento foi encaminhado ontem para a área de Suprimentos/MPBA responder. Assim que me for respondido eu repasso para o senhor e também publicarei no site www.comprasgovernamentais.gov.br

Atenciosamente,

Christian Heberth S. Borges

Assistente Téc. Adm./Pregoeiro
Membro da Comissão Permanente de Licitação
Coordenação de Licitação
Ministério Público do Estado da Bahia

Tel: (71) 3103-0113
(Ramais) 0561 / 0112 / 0114 / 0225

From: [M.C Construtora Oliveira](#)
Sent: Tuesday, March 28, 2017 2:23 PM
To: licitacao@mpba.mp.br
Subject: Esclarecimento

Boa tarde,

Sou da Empresa M.C Construtora Oliveira Eireli - ME (CNPJ: 10.413.412/0001-07), e preciso de um esclarecimento melhor ref. ao Pregão Eletrônico 7/2017

Gostarei de saber se o FORRO DE FIBRA, com especificações mínimas: painéis removíveis compostos de fibra de vidro e poliéster; com proteção na face aparente; miolo semi-oco; espessura 28 mm; peso 1,24 kg/m²; dimensões: 1.220 x 1.220 mm; tipo Techstyle da Hunter Douglas; sistema de suspensão com perfis ocultos, permitindo um canal aberto de 6 mm entre painéis; sistema de clips para manter o painel alinhado durante toda a vida útil do forro; fixação feita através de perfis e tirantes especificados pelo fabricante. NRC=0,85. Forro Absorvente – FA 02; cor – branco.

Este é o forro de fibra mineral branca biossolúvel derivada de calcário?
Nas medidas de 1250 x 625 mm / 625 x 625 mm ?

Desde já agradeço e aguardo retorno.



Nalva de Oliveira
mcconstrutoraoliveira@hotmail.com (63) 98441-1004/3216-2134

M.C Construtora

Missão do MPBA: Defender a sociedade e o regime democrático para garantia da cidadania plena.