


PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A empresa MM Comércio e Locação de Eletro Eletrônicos EIRELI, inscrita no CNPJ 07.791.057/0001-03, situada à Rua 255, QD. 38, LT. 56, N° 359, Setor Coimbra, Goiânia/GO – CEP 74.533-150, por intermédio de sua representante legal, Priscila de Freitas Mendes, CPF n° 020.835.301-10 e RG n° 5705445 SSP/GO. Manifestamos nosso interesse em participar do Pregão Eletrônico n° 42/2020, Processo n° 003.0.12149/2020, a ser realizada no próximo dia 30 de outubro de 2020 e gostaríamos de alguns esclarecimentos para que seja viável a participação.

Durante a leitura do edital e TR, entendemos que deverá ser fornecido apenas o equipamento/nobreak (60KVA), sem banco de baterias e/ou baterias externas. Nesse caso o equipamento a ser fornecido irá utilizar apenas o banco de baterias já existe no órgão, gostaríamos de saber se nosso entendimento está correto?

O item 7.1.1.3 do Termo de Referência traz a seguinte informação: "O Nobreak a ser ofertado deverá ser compatível com o banco de baterias existente: DF2000 Capacidade C100 115Ah, Voltagem Nominal das Baterias 12V." Porém este não informa qual a tensão do banco de baterias, nem a quantidade de baterias que esse banco possui, poderia nos informar?

Goiânia, 20 de outubro de 2020.



MM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ELTRO-ELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ: 07.791.057/0001-03

PRISCILA DE FREITAS MENDES

Representante Legal

CPF: 020.835.301-10

RG: 5705445 SSP/GO