



LEGENDA DE SINALIZAÇÃO

- 1- AS PLACAS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBR 13434-1-2-3
- 2- A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10 M DA FOLHA DA PORTA, DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80 M, MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO;
- 3- AS DEMAIS SINALIZAÇÕES DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA DE 1,80 M, MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO;
- 4- DEVE SER IMPOSTO PASSAGEM NAS VIGAS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES.


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

BM&FAS
 Engenharia, Consultoria e Projetos
www.bmfefas.com.br
 Rua da Pedreira, 733, 3º. andar Parque São João - Salvador - BA

FORMATO A1 EXT - 1026x594mm

IMPORTANTE : Este documento é de propriedade da BNAFAS Engenharia, Consultoria & Projetos LTDA e não pode ser reproduzido, copiado, alterado ou utilizado sem a devida autorização do autor, sendo as violações sujeitas às sanções previstas na Lei nº 9.610 de 19 / FEVEREIRO / 1998 DIREITOS AUTORAIS.