



Instruções gerais:

- A superfície a ser impermeabilizada deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldantes, manchas de óleo e graxas e/ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do material.
- A superfície também deverá estar livre de pontas ou restos de material que possam danificar a manta.
- Na região dos ralos, criar um rebaixo de 1 cm de profundidade, com área de 40x40 cm, com bordas chanfradas, para que haja nivelamento de toda a impermeabilização após a colocação dos reforços previstos neste local.
- Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de forma a executar os arremates;
- Quando um rolo de manta chegar ao fim, desenrolar outra manta e soldá-la sobre a outra. Nas emendas, é preciso sobrepor uma sobre a outra em 10 cm.

LEGENDA			
SUPERFÍCIES HORIZONTAIS			
SUPERFÍCIES	REMOÇÃO	TRATAMENTO	ACABAMENTO
	REMOVER TODO O PISO, CONTRAPISO E IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE ALCANÇANDO A LAJE	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM CIMENTO CONFORME PROJETO. APLICAÇÃO DE PRIMER APÓS 48h DE SECAGEM DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO. APLICAR EM SEGUIDA ASFALTO OXIDADO (BETUME) EM UMA OU MAIS DEMÃOS CONFERINDO O CONSUMO FINAL DE 90g/m². ASSENTAR MANTA ASFALTICA DE 4mm SEGUINDO DETALHES DE PROJETO. ASSENTAR FILME DE POLIETILENO COMO CAMADA SEPARADORA. A CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA SERÁ COMPOSTA DE CAMADA DE TRANSIÇÃO E PISO CERÂMICO CONFORME DETALHADO EM PROJETO.	PORCELANATO TIPO A 60x60cm ANTIDERRAPANTE - COEFICIENTE DE ATRITO >= 0,5% E COEFICIENTE DE ABSORÇÃO DE 0 A 0,5% VARIAÇÃO DE CORES: BRANCO, BEGE E CINZA CLARO.
		ASSENTAR, COM SOBREPOSIÇÃO, CHAPIM DE GRANITO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL PARA ÁREAS EXTERNAS ACII DA QUARTZOLIT OU SIMILAR	PEDRA DE GRANITO CORUMBÁ CINZA 20mm COM PINGADEIRA E CIMENTO PARA FORA CONFORME DETALHE DE PROJETO
		APLICAR RESINA MULTISUB DO HIDRONORTH INCOLOR BRILHANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM AÇÃO IMPERMEABILIZANTE EM DEMÃOS ATÉ ALCANÇAR O CONSUMO POR ÁREA RECOMENDADO PELO FABRICANTE	REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO OU RECOMPOSIÇÃO DAS PEÇAS FALTANTES SOBRE A ÁREA INDICADA OU NOS TRECHOS PRÓXIMOS QUE POSSAM VIR A COMPROMETER A INTEGRIDADE DA IMPERMEABILIZAÇÃO.
SUPERFÍCIES VERTICAIS			
SUPERFÍCIES	REMOÇÃO	TRATAMENTO	ACABAMENTO
	REMOVER CERÂMICA E ARGAMASSA EXISTENTE ATÉ A ALTURA DE 70cm DO PISO ACABADO	PRIMEIRAMENTE APLICAR CHAPISCO COM ESPESSURA ENTRE 3 A 5mm. REALIZAR EMBOÇO COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ESPESSURA COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE DE MATERIAL QUE FOI REMOVIDO. NA ALTURA DE 30cm DO PISO APLICAR TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE CONFORME DESCRITO NO TRATAMENTO DE PISO E EM PROJETO, GARANTINDO A SOBREPOSIÇÃO DA MANTA E CANTO COM CABEAMENTO ARREDONDADO.	PASTILHA CERÂMICA TECNÓGRES 10X10cm BRANCO, REJANTE BRANCO
	REMOVER CERÂMICA E ARGAMASSA EXISTENTE ATÉ A ALTURA DE 120cm DO PISO ACABADO		PASTILHA CERÂMICA TECNÓGRES 10X10cm BRANCO REJANTE BRANCO
	REMOVER CERÂMICA E ARGAMASSA EXISTENTE ATÉ A ALTURA DE 70cm DO PISO ACABADO		PASTILHA CERÂMICA TECNÓGRES 10X10cm AZUL ESCURO REJANTE CINZA ESCURO
	REMOVER CERÂMICA E ARGAMASSA EXISTENTE ATÉ A ALTURA DE 50cm DO PISO ACABADO		PASTILHA DE PORCELANA ATLAS 6X6cm LIBANÇO SÉRIE D'ORSAY REJANTE DE COR COMPATÍVEL COM A PEÇA
	REMOVER MASSA ÚNICA EXISTENTE ATÉ A ALTURA DE 50cm DO PISO ACABADO	PRIMEIRAMENTE APLICAR REGULARIZAÇÃO COM ESPESSURA COM ESPESSURA COMPATÍVEL COM MATERIAL REMOVIDO. ATÉ A ALTURA DE 30cm DO PISO APLICAR TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE CONFORME DESCRITO NO TRATAMENTO DE PISO E EM PROJETO, GARANTINDO A SOBREPOSIÇÃO DA MANTA E CANTO COM CABEAMENTO ARREDONDADO. FINALIZAR COM MASSA ÚNICA.	SEALADOR ACRÍLICO, MASSA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS E TINTA ACRÍLICA "LINHA PREMIUM" NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO.

00	26/8/2020	EMISSÃO INICIAL	BRUNO SILVEIRA
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL

OBRA		MUNICÍPIO	
IMPERMEABILIZAÇÃO DO TERRAÇO - MPBA - SEDE CAB		SALVADOR-BA	
LOCALIZAÇÃO		MUNICÍPIO	
9ª AVENIDA - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA		SALVADOR-BA	
DESCRIÇÃO			
PLANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO			
AUTOR/RESPONSÁVEL	CONTRATO	DATA DO CONTRATO	DISCIPLINA
BRUNO SILVEIRA			IMPERMEAB.
INDICADA	TIPO DE OBRA	DATA DA AS PARCIAL	REV.
BRUNO M. SILVEIRA	REFORMA		00
RESPONSÁVEL	EMPRESA	ETAPA DO PROJETO	PRANCHAS
	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	EXECUTIVO	01/04